



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KOLNIE**

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4
Tel/fax.(86) 2783191,(86) 2781989,
e-mail: pssekolno@wsse.bialystok.pl



Kolno, dnia 2022-03-31

HK.046.19.2022

Burmistrz Stawisk

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY

dla GMINY STAWISKI za 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie działając na podstawie art. 12 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy okresowych ocen jakości wody wodociągów zaopatrujących mieszkańców gminy w wodę za 2021 r. i innych danych przedstawia obszarową ocenę jakości wody dla Gminy Stawiski.

Mieszkańcy gminy zaopatrują się w wodę z wodociągów: Stawiski, Sokoły i Karwowo.

Strefa Wodociągu Stawiski obejmuje 2 miejscowości: miasto Stawiski i wieś Chmielewo.

Strefa Wodociągu Sokoły obejmuje 20 wsi: Sokoły, Kuczyny, Zabiele, Michny, Tańfy, Dzięgiele, Rogale, Romany, Ramoty, Miesiołki, Lisy, Żelazki, Mieczki, Rostki, Cedry, Cwaliny, Jurzec Szlachecki, Jurzec Włościański, Barzykowo, Skroda Mała i osiedle Stawisk – Smolniki.

Strefa Wodociągu Karwowo obejmuje 13 wsi: Karwowo, Budy Stawiskie, Budy Poryckie, Zaborowo, Ignacewo, Wilczewo, Hipolitewo, Poryte, Dzierzbia, Wysokie Małe, Wysokie Duże, Zalesie, Budziski.

Lp.	Obszar zaopatrzenia w wodę	Gmina Stawiski		
		Strefa Wodociągu w Stawiskach	Strefa Wodociągu w Sokolach	Strefa Wodociągu w Karwowie
1.	Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 18-520 Stawiski, ul. Polowa 21		
2.	Wielkość produkcji wody w m ³ za 2021 r. i sposoby jej uzdatniania	59247 napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg. potrzeb	127528 napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg. potrzeb	111907 napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg. potrzeb
3.	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	2090	2283	1675
4.	Jakość wody, sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana	Woda przydatna do spożycia Uzdatnianie odpowiednie	Woda warunkowo przydatna do spożycia z uwagi na nieprawidłowe zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie w okresie: od 2021-01-01 do 2021-03-01 Woda przydatna do pożycia w okresie: od 2021-03-02 do 2021-12-31 Uzdatnianie odpowiednie	Woda przydatna do spożycia Uzdatnianie odpowiednie

Lp.	Obszar zaopatrzenia w wodę	Gmina Stawiski		
		Strefa Wodociągu w Stawiskach	Strefa Wodociągu w Sokolach	Strefa Wodociągu w Karwowie
5.	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów		Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C to wskaźnik, sygnalizujący warunki sprzyjające narastaniu mikroflory w sieci wodociągowej. Zanieczyszczenia związane są prawdopodobnie z zakończonymi pracami modernizacyjnymi (budowa nowej studni, wymiana zbiorników i złóż filtracyjnych). Pomimo powszechnego występowania bakterii we wszystkich rodzajach wody, w tym w uzdatnianej wodzie do picia, dowody kliniczne i epidemiologiczne są niewystarczające do stwierdzenia, że mogą one stwarzać zwiększone zagrożenie dla zdrowia.	Brak
6.	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze	brak	brak	brak
7.	Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody	W dniu 2019-10-15 wydano decyzję Nr 19.D.HŚ-K.2019, w której określono maksymalne wartości parametrów: jonu amonowego do 1,5 mg/l i manganu do 75µl z terminem wykonania do 2024-10-15 - decyzję zakończono na wniosek ZGKiM w Stawiskach z dnia 2021-10-13 z uwagi na brak przekroczeń wartości ww. parametrów od 27 lutego 2020 roku.	W dniu 2020-08-10 wydano decyzję Nr 8.D.HŚ-K.2020, w której określono maksymalne wartości parametrów na poziomie: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C powyżej 300 jtk/1 ml; mętność do 3 NTU; jon amonowy do 1,0 mg/l; azotyny powyżej 0,21 mg/l z terminem wykonania do 2021-02-10. Od 25 sierpnia 2020 r stwierdzana brak przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów fizyko – chemicznych a od 2021-03-02 mikrobiologicznych	Nie prowadzono
8.	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne	Nie prowadzono	Dezynfekcja i płukanie urządzeń wodociągowych i sieci.	Nie prowadzono

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie
Urszula Teresa Gołębiewska

Otrzymują:

1. Burmistrz Stawisk, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15
2. Starosta Powiatu Kolneńskiego, 18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 1
3. a/a.