

GMINA STAWISKI
PLAC WOLNOŚCI 13/15
18-520 STAWISKI
SGiT.271.1.5.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „*Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Stawiski*”,
znak postępowania: SGiT.271.1.5.2022

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „*Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Stawiski*”.

Pytanie 1:

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym w pkt. 1.3.1.3 Instalacje i infrastruktura dla każdego Zadania jest informacja dot. kanału technologicznego. Czy Zamawiający potwierdza, iż w zakresie przedmiotowej inwestycji nie wchodzi zaprojektowanie i budowa kanału technologicznego dla zadania nr 1,2,3,4 ?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż w zakresie inwestycji nie jest planowana budowa kanału technologicznego.

Pytanie 2:

Program Funkcjonalno-Użytkowy w pkt. 1.3.1.3 Instalacje i infrastruktura – Zwracamy się z pytaniem, czy w przypadku nie uzyskania przez Wykonawcę odstępstwa od budowy kanału technologicznego, Zamawiający będzie wymagał zaprojektowania i budowy kanału technologicznego dla zadania nr 1,2,3,4 ?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający zakłada uzyskanie pozytywnego odstępstwa od przepisów zwalniających z budowy kanału technologicznego.

Pytanie 3:

Program Funkcjonalno-Użytkowy „Rozbudowa drogi gminnej S61 - Zabiele wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – Zwracamy się z pytaniem czy podana w pkt. 2.1.4 grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla projektowanych zjazdów 8 cm jest prawidłowa ?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, iż warstwa ścierna dla zjazdów powinna mieć grubość 5 cm.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie do kogo należy obowiązek zimowego utrzymania przebudowywanych odcinków dróg gminnych ?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający informuje, że zimowe utrzymanie dróg będzie należeć do Wykonawcy.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie jakie wymagania mają spełniać bariery drogowe przy obiektach tj. poziom powstrzymania w funkcjonowaniu bariery oraz szerokość pracująca bariery ?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający informuje, iż wymagania do barier należy przyjąć zgodnie z warunkami stosowania barier ochronnych.

Pytanie 6:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający będzie wymagał wykonania nasadzeń zastępczych jako uzupełnienie zieleni w pasie drogowym ?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający nie będzie wymagał nasadzeń zastępczych drzew.

BURMISTRZA STAWISK

Agnieszka Rutkowska