




POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KOLNIE
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4
Tel/fax.(86) 2783191,(86) 2781989,
e-mail: psse.kolno@sanepid.gov.pl

HK.046.4.2023

Kolno, dnia 2023-01-11



Burmistrz Stawisk

18-520 Stawiski

Plac Wolności 13/15

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

dla Wodociągu w Stawiskach za rok 2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie działając na podstawie art. 12 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn.zm.) w związku z § 21 oraz § 22 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej w roku 2022 z **Wodociągu w Stawiskach** i biorąc pod uwagę ich wyniki

stwierdza przydatność wody do spożycia

gdyż woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

W okresie od 2022-05-10 do 2022-06-13 przekroczonego parametr fizykochemiczny wody: amonowy jon (0,67 mg/ l NH). W związku z powyższym strona niezwłocznie przystąpiła do działań naprawczych poprzez czyszczenie mieszaczy i udrożnienie dysz oraz zwiększenie napowietrzenia wody w mieszaczach. W dniu 13.06.2022 r. ponownie pobrano wodę do badań, które wykazało poprawę jej jakości – zgodną z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z uwagi na doprowadzenie wody do wymaganej jakości umorzono postępowanie administracyjne w tym zakresie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie
Urszula Teresa Gołębiewska
podpis elektroniczny

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 18-520 Stawiski, ul. Polowa 21
3. a/a