

p. el. Dębiński
30.01.2017

05.01.2017

Kolno, dnia 2017-01-25

Burmistrz Stawisk

URZĄD MIEJSKI w Stawiskach
W PŁYNEŁO
dn. 2017-01-30
Nr 766/17 Zał
podpis
[Signature]

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY

dla GMINY STAWISKI za 2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie działając na podstawie art. 12 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.), w związku z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), po przeprowadzeniu analizy okresowych ocen jakości wody wodociągów zaopatrujących mieszkańców gminy w wodę za 2016 r. i innych danych przedstawia obszarową ocenę jakości wody dla Gminy Stawiski.

Mieszkańcy gminy zaopatrują się w wodę z wodociągów w: Stawiskach, Sokołach i Karwowie.

Strefa Wodociągu w Stawiskach obejmuje 2 miejscowości: miasto Stawiski i wieś Chmielewo.

Strefa Wodociągu w Sokołach obejmuje 20 wsi: Sokoły, Kuczyny, Zabiele, Michny, Tańfy, Dziegiele, Rogale, Romany, Ramoty, Miesiołki, Lisy, Żelazki, Mieczki, Rostki, Cedry, Cwaliny, Jurzec Szlachecki, Jurzec Włociański, Barzykowo, Skroda Mała i osiedle Stawisk – Smolniki.

Strefa Wodociągu w Karwowie obejmuje 13 wsi: Karwowo, Budy Stawiskie, Budy Poryckie, Zaborowo, Ignacewo, Wilczewo, Hipolitewo, Poryte, Dzierzbia, Wysokie Małe, Wysokie Duże, Zalesie, Budziski.

Lp.	Obszar zaopatrzenia w wodę	Gmina Stawiski		
		Strefa Wodociągu w Stawiskach	Strefa Wodociągu w Sokołach	Strefa Wodociągu w Karwowie
1.	Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 18-520 Stawiski, ul. Polowa 21		
2.	Wielkość produkcji wody w m ³ za 2016 r. i sposoby jej uzdatniania	61113 napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg. potrzeb	111562 napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg. potrzeb	115178,8 napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg. potrzeb
3.	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	2226	2335	1700
4.	Jakość wody, sposobu jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana	Woda przydatna do spożycia Uzdatnianie odpowiednie	Woda przydatna do Spożycia Uzdatnianie odpowiednie	Woda przydatna do spożycia Uzdatnianie odpowiednie
5.	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów	brak	brak	brak
6.	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze	brak	brak	brak
7.	Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody	Nie prowadzono	Nie prowadzono	Nie prowadzono
8.	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne	Nie prowadzono	Nie prowadzono	Nie prowadzono

Otrzymują:

1. Burmistrz Stawisk, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15
2. Starosta Powiatu Kolneńskiego, 18-500 Kolno, ul. 11 Listopada 1
3. a/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w KOLNIE

lek. med. Urszula Teresa Gołębiowska
SPECJALISTA EPIDEMIOLOGII
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO