




POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KOLNIE

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4
Tel/fax.(86) 2783191,(86) 2781989,
e-mail: psse.kolno@sanepid.gov.pl

HK.046.21.2023



Kolno, 31.03.2023 r.

Burmistrz Stawisk

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY
dla Gminy Stawiski za 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie działając na podstawie art. 12 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537) w związku z § 21 oraz § 22 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeprowadzeniu analizy okresowych ocen jakości wody wodociągów zaopatrujących mieszkańców gminy w wodę za 2022 r. i innych danych przedstawia obszarową ocenę jakości wody dla Gminy Stawiski.

Mieszkańcy gminy zaopatrują się w wodę z Wodociągu Stawiski, Sokoły i Karwowo.

Strefa Wodociągu Stawiski obejmuje 2 miejscowości: miasto Stawiski i wieś Chmielewo.

Strefa Wodociągu Sokoły obejmuje 20 miejscowości: Sokoły, Kuczyny, Zabiele, Michny, Tańły, Dziegiele, Rogale, Romany, Ramoty, Miesiołki, Lisy, Żelazki, Mieczki, Rostki, Cedry, Cwaliny, Jurzec Szlacheczki, Jurzec Włosciański, Barzykowo, Skroda Mała i osiedle Stawisk- Smolniki.

Strefa Wodociągu Karwowo obejmuje 13 wsi: Karwowo, Budy Żelazne, Budy Poryckie, Zaborowo, Ignacewo, Wilczewo, Hipolitewo, Poryte, Dzierzbia, Wysokie Małe, Wysokie Duże, Zalesie, Budziski.

Lp.	Obszar zaopatrzenia w wodę	Gmina Stawiski		
		Strefa Wodociągu w Stawiskach	Strefa Wodociągu w Sokolach	Strefa Wodociągu w Karwowie
1.	Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 18-520 Stawiski, ul. Polowa 21		
2.	Wielkość produkcji wody w m ³ za 2022 r. i sposoby jej uzdatniania	64882 Napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg. potrzeb	134963 Napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg. potrzeb	109433 Napowietrzanie, filtracja, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja podchlorynem sodu wg. potrzeb
3.	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	1981	2098	1535
4.	Jakość wody, sposoby jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana	W 2022 r. zdarzyło się przekroczenie niewielkiej dopuszczalnej wartości parametru jonu amonowego w miesiącu maj (35 dni) Woda przydatna do spożycia	Woda przydatna do spożycia	Woda przydatna do spożycia

5.	Przekroczona wartość dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów	Nie mają bezpośredniego znaczenia dla zdrowia. Obecność amoniaku w wodzie do picia wpływa na zmniejszenie skuteczności dezynfekcji wody nieskuteczną pracę filtrów służących do usuwania manganu, przyczynia się do powstawania azotanów w sieci wodociągowej a także wywołuje zmianę smaku i zapachu wody.	Woda przydatna do spożycia	Woda przydatna do spożycia
6.	Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze	brak	brak	brak
7.	Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody	W dniu 2022-07-18 wydano decyzję Nr 47.D.HK.2022 , w której określono nieprawidłowe zmiany w zakresie parametru jonu amonu Zarządcę wodociągu zobowiązano do doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu. Strona przystąpiła do działań naprawczych. Ponownie pobrano wodę do badań w dniu 13.06.2022 r. w której wykazało poprawę jakości wody. Pracownicy PPIS w Kolnie pobrali wodę do badań w ramach kontroli w dniu 27.06.2022 r. Badania potwierdziły, że wartość parametru jonu amonu jest zgodna z wymaganiami. Dnia 29.06.2022 r. PPIS wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne i inne w związku z otrzymanymi badaniami jakości wody. Dnia 5.07.2022 r. zakończono postępowanie administracyjne w tym zakresie.	Nie prowadzono	Nie prowadzono
8.	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne	Czyszczenie mieszaczy i udrożnienie dysz oraz zwiększenie napowietrzenia wody.	Nie prowadzono	Nie prowadzono

Otrzymują:

1. Burmistrz Stawisk, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15
2. Starosta Powiatu Kolneńskiego, 18-500 Kolno, ul. 11 listopada 1
3. a/a.