



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W KOLNIE**


**18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4**

**Tel/fax.(86) 2783191,(86) 2781989,**

**e-mail: psse.kolno@sanepid.gov.pl**

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KOLNIE**

HK.9020.38.2023



Kolno, dn. 24.05.2023 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski**

**DECYZJA NR 8/D/HK/2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 338) w związku z art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 537), § 3 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 6, 8 i 9, § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.<sup>1</sup>), art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 803) po wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia w wodociągu Karwowo

**stwierdza**

**warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Karwowo,**

**z uwagi na nieprawidłowe zmiany w zakresie Bakterii grupy coli w 100ml w wodzie do  
30.06.2023 r., w związku z czym**

**nakazuje:**

1. Zobowiązać Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach, ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski do doprowadzenia w okresie warunkowej przydatności jakości wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym (bakteria grupy coli w 100ml) w wodociągu Karwowo do wymagań określonych w Załączniku nr 1 część C tabela 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).  
Poprawę jakości wody udokumentować sprawozdaniami z badań.
2. Zezwolić na warunkowe używanie wody do spożycia z wodociągu Karwowo, w tym dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz chorych ze znacznie obniżoną odpornością, po jej 2 minutowym przegotowaniu, którą bez gwałtownego schładzania należy pozostawić do ostudzenia.
3. Określić maksymalną dopuszczalną liczbę bakterii grupy coli w wodzie dostarczanej odbiorcom w okresie warunkowej przydatności na poziomie poniżej 9 jtk/100 ml.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 803



4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kolnie plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Stawisk.
5. Bezzwłocznie powiadomić odbiorców o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.
6. Przedłożenie do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kolnie wyników badania wody z ww. wodociągu, potwierdzających jej właściwą jakość w zakresie parametrów: E. coli, Enterokoki, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC, Mętność, Chlor wolny( jeśli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami) w następujących punktach:
  - Stacja Uzdatniania Wody w Karwowie
  - punkt poboru – Sklep Spożywczo-Przemysłowy, 18-520 Stawiski, Poryte, ul. Paszki z Radzanowa 2

**O wykonaniu powyższych poleceń należy powiadomić na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie.**

### **Uzasadnienie**

W dniu 11.04.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie pobrał próbki wody do badania laboratoryjnego z wodociągu Karwowo - z punkt poboru Sklep Spożywczo-Przemysłowy, 18-520 Stawiski, Poryte, ul. Paszki z Radzanowa 2. Biorąc pod uwagę wyniki zawarte w sprawozdaniu M.9051.492.2023 z dnia 14.04.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie stwierdził przekroczenie parametru: bakteria grupy coli w 100ml wody. W związku z powyższym stwierdzono, że woda z wodociągu Karwowo nie odpowiada wymaganiom, określonymi w załączniku Nr 1 części C tabeli nr 1 pkt 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) - jako, że badanie wody z sieci wodociągu wykazało wartość bakterii grupy coli w 100 ml wody <3 jtk. Wartość parametryczna w powyższym akcie prawnym została określona jako „0”. Natomiast w objaśnieniach (do ww. tabeli nr 1 pkt. 1) ustawodawca informuje iż dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100ml należy wykonać badanie parametru E. coli i enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia.

Zarządca podjął działania naprawcze mające na celu wyeliminowanie niewłaściwej jakości.

W związku z powyższym w dniu 17.04.2023 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie pogorszenia jakości wody w wodociągu Karwowo oraz telefonicznie powiadomiono zarządcę wodociągu o obowiązku wdrożenia działań naprawczych w kwestii doprowadzenia jakości wody do obowiązujących w ww. rozporządzeniu normatywów mikrobiologicznych. Stwierdzone bakterie nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, niemniej jednak w ramach działań prewencyjnych, zalecił, aby wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacji, chemioterapii, chorych na AIDS) przed spożyciem gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie w dniu 10.05.2023 r. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie o podjęciu działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody. W dniu 10.05.2023 r. strona przedstawiła wyniki badania wody pobranej w dniach: 2023-04-19, 2023-04-28, 2023-05-04 z zaworu czerpalnego w Sklepie Spożywczo-Przemysłowym, 18-520 Stawiski, Poryte, ul. Paszki z Radzanową 2, oraz ze Stacji Uzdatniania Wody w Karwowie.



Biorąc pod uwagę wyniki zawarte w sprawozdaniach Nr M.9051.559.2023, M.9051.622.2023 oraz M.9051.629.2023.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie stwierdził, że jakość wody nie odpowiada wymaganiom załącznika Nr 1 części C tabeli nr 1 pkt 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt. 1 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia określając jednocześnie dopuszczalną wartość parametryczną dla bakterii grupy coli w 100ml w wodzie dostarczanej odbiorcom na poziomie poniżej 9 jtk/100 ml określił ostateczny termin poprawy jakości wody do dnia 30.06.2023 r.

Zgodnie z § 21 ust. 9 ww. rozporządzenia zobowiązano zarządcę wodociągu do przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kolnie planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta Stawisk.

Jednocześnie mając na względzie zapisy § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. zobowiązano do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz o planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie wydając niniejszą decyzję kierował się zasadą, że woda przeznaczona do spożycia jest niezbędna do utrzymania zdrowia i życia oraz musi być dostępna dla wszystkich konsumentów w jak najlepszej jakości.

Mając na względzie powyższe, postanowiono jak w sentencji decyzji.

### Pouczenie


Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kolnie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia w późniejszym terminie w drodze odwołania do organu wyższej instancji lub skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Stawisk, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15
3. A/a



Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
W KOLNIE

K I E R O W N I K  
SEKCJI BEZPIECZEŃSTWA  
ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

*mgr inż. Maria Kmieć*  
SPECJALISTA HIGIENY I EPIDEMIOLOGII





POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W KOLNIE

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4  
Tel/fax.(86) 2783191,(86) 2781989,  
e-mail: psse.kolno@sanepid.gov.pl

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  
W KOLNIE

z dnia 2023-05-24

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie informuje, że w badaniach wody z **Wodociągu w Karwowie** zaopatrującego miejscowości: Karwowo, Budy Stawiskie, Budy Poryckie, Zaborowo, Ignacego, Wilczego, Hipolitewo, Poryte, Dzierzbia, Budy Stawiskie kolonie, Wysokie Małe, Wysokie Duże, Zalesie w gminie Stawiski powiat kolneński, stwierdzono obecność bakterii grupy coli poniżej 3 jtk w 100 ml wody. W badanej wodzie wykluczono obecność bakterii *Escherichia coli* i enterokoków kałowych. Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przetworzenia wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294)

**Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.**

**Uwaga:** Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

2 min.

